

Qualité des eaux de consommation humaine

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle sanitaire fixé par décision de l'ars

Unité de gestion: RIVES DU TARN

Exploitant: VEOLIA MILLAU

Prélèvement et mesures de terrain réalisés le 23 septembre 2025 à 10h00 pour l'ARS.
Par le laboratoire: AVEYRON LABO, RODEZ

Nom et type d'installation:

PRISE D'EAU TARN - (CAPTAGE)

Type d'eau: Eau superficielle categorie a2

Nom et localisation du point de surveillance:

PRISE D'EAU TARN BROUSSE LE CHATEAU - BROUSSE-LE-CHATEAU (Station Arrivée eau brute)

Code du point de surveillance: 0000003530

Code installation: 004058

Numéro de prélèvement: 00117767

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau brute superficielle conforme aux limites impératives et guides en vigueur pour tous les paramètres mesurés.

Bulletin édité le lundi 29 septembre 2025

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

			Références de qualité		Limites de qualités	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	19,5	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	8,4	unité pH				
Analyse laboratoire						
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Nickel	0,33	µg/L				20
Plomb	<0,1	µg/L				50