RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Occitanie

# Qualité des eaux de consommation humaine

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle sanitaire fixé par décision de l'ars

## Unité de gestion: RIVES DU TARN

## Exploitant: VEOLIA

Prélèvement et mesures de terrain réalisés le 06 décembre 2022 à 08h30 pour l'ARS.
Par le laboratoire: AVEYRON LABO, RODEZ

Nom et type d'installation:

STATION DE BROUSSE - (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)

Type d'eau: Esu+eso turb >2 applicable au pmd

Nom et localisation du point de surveillance:

STATION DE BROUSSE - BROUSSE-LE-CHATEAU (SORTIE STATION)

Code du point de surveillance: 0000000925 | Code installation: 000797 | Numéro de prélèvement: 00108022

## Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. Présence de bromates à une concentration supérieure à l'exigence de qualité. Il a été demandé à l'exploitant de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau. Un nouveau contrôle a été programmé pour suivre l'évolution du paramètre et vérifier le retour à une situation normale.

Bulletin édité le jeudi 05 janvier 2023

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

**Agence Régionale de Santé Occitanie**
Délégation départementale de l'Aveyron
4, rue de Paraire I 12 000 RODEZ

www.occitanie.ars.sante.fr

Agence Régionale de Santé Occitanie

| Mesures de terrain | Résultats | Unité | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi | Limites de qualités Mini | Limites de qualités Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | | | | | | |
| Température de l'eau | 12,4 | °C | | 25 | | |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | | | | | | |
| pH | 8,0 | unité pH | 6,5 | 9 | | |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | | | | | | |
| Chlore libre | 0,11 | mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,16 | mg(Cl2)/L | | | | |

| Analyse laboratoire | Résultats | Unité | Mini | Maxi | Mini | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 0 | | | | | |
| Coloration | <5 | mg(Pt)/L | | 15 | | |
| Couleur (qualitatif) | 0 | | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 0 | | | | | |
| Saveur (qualitatif) | 0 | | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,14 | NFU | | 0,5 | | 1 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | | | | | | |
| Benzène | <0,10 | µg/L | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | | | | | | |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,20 | µg/L | | | | 0,5 |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,25 | µg/L | | | | 3 |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,10 | µg/L | | | | 10 |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <SEUIL | µg/L | | | | 10 |
| Trichloroéthylène | <0,10 | µg/L | | | | 10 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | | | | | | |
| Carbonates | <6 | mg(CO3)/L | | | | |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | 2 | | 1 | 2 | | |
| Hydrogénocarbonates | 155 | mg/L | | | | |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 8,03 | unité pH | | | | |
| Titre alcalimétrique complet | 12,7 | °f | | | | |
| Titre hydrotimétrique | 14,4 | °f | | | | |
| FER ET MANGANESE | | | | | | |
| Fer total | 6,2 | µg/L | | 200 | | |
| Manganèse total | 0,24 | µg/L | | 50 | | |
| MINERALISATION | | | | | | |
| Calcium | 40,2 | mg/L | | | | |
| Chlorures | 7,7 | mg/L | | 250 | | |
| Conductivité à 25°C | 308 | µS/cm | 200 | 1 100 | | |
| Magnésium | 13,2 | mg/L | | | | |
| Potassium | 1,05 | mg/L | | | | |
| Sodium | 5,03 | mg/L | | 200 | | |
| Sulfates | 16 | mg/L | | 250 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.** | | | | | | |
| Aluminium total µg/l | 5 | µg/L | | 200 | | |
| Arsenic | 0,63 | µg/L | | | | 10 |
| Baryum | 0,048 | mg/L | | 0,7 | | |
| Bore mg/L | <0,02 | mg/L | | | | 1 |
| Cyanures totaux | <5 | µg(CN)/L | | | | 50 |
| Fluorures mg/L | <0,1 | mg/L | | | | 1,5 |
| Mercure | <0,01 | µg/L | | | | 1 |
| Sélénium | <0,5 | µg/L | | | | 10 |
| **OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES** | | | | | | |
| Carbone organique total | 0,58 | mg(C)/L | | 2 | | |
| **PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES** | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | mg/L | | 0,1 | | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,11 | mg/L | | | | 1 |
| Nitrates (en NO3) | 5,4 | mg/L | | | | 50 |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | mg/L | | | | 0,1 |
| **PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE** | | | | | | |
| Activité alpha globale en Bq/L | <0,04 | Bq/L | | | | |
| Activité béta globale en Bq/L | <0,08 | Bq/L | | | | |
| Activité Tritium (3H) | <8 | Bq/L | | 100 | | |
| Dose indicative | <0,1 | mSv/a | | 0,1 | | |
| **PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES** | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |
| **SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION** | | | | | | |
| **Bromates** | **13** | **µg/L** | | | | **10** |
| Bromoforme | <0,40 | µg/L | | | | 100 |
| Chlorodibromométhane | <0,15 | µg/L | | | | 100 |
| Chloroforme | <0,40 | µg/L | | | | 100 |
| Dichloromonobromométhane | <0,15 | µg/L | | | | 100 |
| Trihalométhanes (4 substances) | <SEUIL | µg/L | | | | 100 |
| **SOMME DES PESTICIDES** | | | | | | |
| Total des pesticides analysés | 0 | µg/L | | | | 0,5 |
| **PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...** | | | | | | |
| Acétochlore | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Alachlore | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Boscalid | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cymoxanil | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dichlofluanide | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dichlormide | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diméthénamide | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenhexamid | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Isoxaben | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Métazachlore | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Métolachlore | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Napropamide | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Oryzalin | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Propachlore | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Propyzamide | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pyroxsulame | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Tébutam | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Tolylfluanide | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | | | | | | |
| 2,4,5-T | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| 2,4-D | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| 2,4-MCPA | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dichlorprop | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fénoxaprop-éthyl | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fluazifop butyl | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Mécoprop | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Mecoprop-1-octyl ester | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Triclopyr | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | | | | | | |
| Asulame | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Benfuracarbe | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Carbaryl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Carbendazime | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Carbétamide | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Carbofuran | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenoxycarbe | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Formétanate | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Iprovalicarb | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Méthiocarb | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Méthomyl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Molinate | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Prosulfocarbe | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pyrimicarbe | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Thiophanate méthyl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| PESTICIDES DIVERS | | | | | | |
| Acétamiprid | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Acifluorfen | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Aclonifen | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Anthraquinone (pesticide) | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bénalaxyl | <0,01 | µg/L | | | | 0,1 |
| Benoxacor | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bentazone | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bifenox | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bromacil | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Butraline | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carfentrazone éthyle | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chloridazone | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlormequat | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlorothalonil | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Clethodime | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Clomazone | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Clopyralid | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cloquintocet-mexyl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Clothianidine | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cycloxydime | <0,01 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cyprodinil | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cyprosulfamide | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dichlobénil | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dicofol | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diflufénicanil | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diméthomorphe | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dinocap | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diphenylamine | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diquat | <0,5 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dithianon | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dodine | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ethofumésate | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Famoxadone | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fénamidone | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenpropidin | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenpropimorphe | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fluquinconazole | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flurochloridone | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fluroxypir | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fluroxypir-meptyl | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flurtamone | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fluxapyroxad | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fosetyl-aluminium | <0,025 | µg/L | | | | 0,1 |
| Glufosinate | <0,025 | µg/L | | | | 0,1 |
| Glyphosate | <0,025 | µg/L | | | | 0,1 |
| Hydrazide maleïque | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Imazamox | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Imidaclopride | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Iprodione | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Isoxaflutole | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Lenacile | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mepiquat | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Métalaxyle | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Métaldéhyde | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Norflurazon | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Oxadixyl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Oxyfluorfene | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Paraquat | <0,5 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pendiméthaline | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Piclorame | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Prochloraze | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Procymidone | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pyrifénox | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pyriméthanil | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Quimerac | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Quinoxyfen | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Spiroxamine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Tébufénozide | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Tétraconazole | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Thiabendazole | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Thiaclopride | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Thiamethoxam | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Trifluraline | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Vinchlozoline | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | | | | | | |
| Bromoxynil | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bromoxynil octanoate | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dicamba | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dinitrocrésol | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dinoterbe | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fénarimol | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Imazaméthabenz | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pentachlorophénol | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | | | | | | |
| Aldrine | <0,02 | µg/L | | | | 0,03 |
| Chlordane alpha | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlordane béta | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| DDT-2,4' | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| DDT-4,4' | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dieldrine | <0,02 | µg/L | | | | 0,03 |
| Dimétachlore | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Endosulfan alpha | <0,01 | µg/L | | | | 0,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endosulfan béta | <0,01 | µg/L | | | | 0,1 |
| Endosulfan total | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Endrine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| HCH alpha | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| HCH alpha+beta+delta+gamma | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| HCH béta | <0,01 | µg/L | | | | 0,1 |
| HCH delta | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| HCH gamma (lindane) | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Heptachlore | <0,02 | µg/L | | | | 0,03 |
| Hexachlorobenzène | <0,005 | µg/L | | | | 0,1 |
| Isodrine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Oxadiazon | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | | | | | | |
| Cadusafos | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlorfenvinphos | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlorpyriphos éthyl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chlorpyriphos méthyl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diazinon | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Dichlorvos | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diméthoate | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ethoprophos | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenitrothion | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenthion | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Malathion | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Méthidathion | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ométhoate | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Oxydéméton méthyl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Parathion éthyl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Parathion méthyl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Phoxime | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Propargite | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Téméphos | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Terbuphos | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Trichlorfon | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Vamidothion | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | | | | | | |
| Alphaméthrine | N.M. | µg/L | | | | 0,1 |
| Bifenthrine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cyfluthrine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cyperméthrine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Deltaméthrine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenpropathrine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Lambda Cyhalothrine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Perméthrine | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Piperonil butoxide | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Tefluthrine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| PESTICIDES STROBILURINES | | | | | | |
| Azoxystrobine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fluoxastrobine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Kresoxim-méthyle | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Picoxystrobine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Pyraclostrobine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Trifloxystrobine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | | | | | | |
| Amidosulfuron | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flazasulfuron | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Mésosulfuron-méthyl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Metsulfuron méthyl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Nicosulfuron | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Rimsulfuron | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Sulfosulfuron | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Thifensulfuron méthyl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Tribenuron-méthyle | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | | | | | | |
| Améthryne | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Atrazine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cyanazine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flufenacet | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Hexazinone | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Métamitrone | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Métribuzine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Prométhrine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Propazine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Sébuthylazine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Simazine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Terbuméton | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Terbuthylazin | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Terbutryne | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | | | | | | |
| Aminotriazole | <0,025 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bitertanol | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Bromuconazole | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Cyproconazol | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Difénoconazole | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diniconazole | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Epoxyconazole | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fenbuconazole | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fludioxonil | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flusilazol | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flutriafol | <0,01 | µg/L | | | | 0,1 |
| Hexaconazole | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Metconazol | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Myclobutanil | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Penconazole | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Propiconazole | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Prothioconazole | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Tébuconazole | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Thiencarbazone-methyl | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Triadiméfon | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Triazamate | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| PESTICIDES TRICETONES | | | | | | |
| Mésotrione | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Sulcotrione | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | | | | | | |
| Chlortoluron | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diuron | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ethidimuron | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Fénuron | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Iodosulfuron-methyl-sodium | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Isoproturon | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Linuron | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Métabenzthiazuron | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Métobromuron | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Métoxuron | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Monolinuron | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | | | | | | |
| 2,6 Dichlorobenzamide | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Atrazine-2-hydroxy | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Atrazine-déisopropyl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Atrazine déséthyl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chloridazone desphényl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Chloridazone méthyl desphényl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorothalonil R471811 | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Flufenacet ESA | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Hydroxyterbuthylazine | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| N,N-Dimethylsulfamide | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| OXA alachlore | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| Simazine hydroxy | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Terbuméton-désethyl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Terbuthylazin déséthyl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE | | | | | | |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| AMPA | <0,025 | µg/L | | | | 0,1 |
| DDD-2,4' | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| DDD-4,4' | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| DDE-2,4' | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| DDE-4,4' | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Desméthylisoproturon | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Desmethylnorflurazon | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Diclofop méthyl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Endosulfan sulfate | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Heptachlore époxyde | <0,005 | µg/L | | | | 0,03 |
| Hydroxycarbofuran-3 | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Imazaméthabenz-méthyl | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Ioxynil | <0,02 | µg/L | | | | 0,1 |
| Paraoxon | <0,1 | µg/L | | | | 0,1 |
| Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy | <0,05 | µg/L | | | | 0,1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | | | | | | |
| ESA acetochlore | <0,05 | µg/L | | | | |
| ESA alachlore | <0,05 | µg/L | | | | |
| ESA metazachlore | <0,05 | µg/L | | | | |
| ESA metolachlore | <0,05 | µg/L | | | | |
| Metolachlor NOA 413173 | <0,05 | µg/L | | | | |
| OXA acetochlore | <0,05 | µg/L | | | | |
| OXA metazachlore | <0,05 | µg/L | | | | |
| OXA metolachlore | <0,05 | µg/L | | | | |