RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Occitanie

Qualité des eaux de consommation humaine

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle sanitaire fixé par décision de l'ars

Unité de gestion: RIVES DU TARN

Exploitant: VEOLIA

Prélèvement et mesures de terrain réalisés le 18 juillet 2023 à 08h50 pour l'ARS.
Par le laboratoire: AVEYRON LABO, RODEZ

Nom et type d'installation:

PRISE D'EAU TARN - (CAPTAGE)

Type d'eau: Eau superficielle categorie a2

Nom et localisation du point de surveillance:

PRISE D'EAU TARN BROUSSE LE CHATEAU - BROUSSE-LE-CHATEAU (EXHAURE)

Code du point de surveillance: 0000003530 | Code installation: 004058 | Numéro de prélèvement: 00110577

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau brute superficielle conforme aux limites impératives et guides en vigueur pour tous les paramètres mesurés.

Bulletin édité le mercredi 09 août 2023

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation départementale de l'Aveyron
4, rue de Paraire I 12 000 RODEZ

www.occitanie.ars.sante.fr

Agence Régionale de Santé Occitanie

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	25,5	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	8,1	unité pH				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Oxygène dissous	7,5	mg/L				
Oxygène dissous % Saturation	94	%			30	

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
4-ter-octylphénol	<0,02	µg/L				
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Cadmium	<0,02	µg/L				5
Nickel	0,6	µg/L				20
Plomb	0,1	µg/L				50